

Отметка о размещении (дата и учетный номер) сведений о профилактическом визите в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:

«08» августа 2023 г., 41230061000207136689

ссылка на карточку мероприятия в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:

QR-код, обеспечивающий переход на страницу в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", содержащую запись единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий о профилактическом мероприятии, контрольном (надзорном) мероприятии в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, в рамках которого составлен соответствующий документ



**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,  
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий**  
**Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по Елизовскому МР управления надзорной  
деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Камчатскому краю**

(указывается наименование контрольного (надзорного) органа и при необходимости его территориального органа)

«16» августа 2023 г., 09 час. 18 мин. № 2308/001-41/67-В/ПВП

(дата и время составления предписания)

ОНДиПР по ЕМР

(место составления предписания)

**Предписание  
об устранении нарушений обязательных требований**

**1. Выездная проверка проведена в соответствии с решением о проведении выездной проверки от « 08 » августа 2023 г., № 2308/001-41/67-В/ПВП, учетный номер проверки 41230061000207136689.**

(указывается ссылка на решение управленческого, досудебного или контрольного (надзорного) органа о проведении выездной проверки, учетный номер выездной проверки в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий)

**2. Выездная проверка проведена в рамках:**

**осуществления федерального государственного пожарного надзора**

(указывается вид государственного контроля (надзора), вид муниципального контроля в соответствии с единым реестром видов федерального государственного контроля (надзора), регионального государственного контроля (надзора), муниципального контроля)

**3. Выездная проверка проведена следующими должностными лицами:**

1. Липатов Алексей Александрович – инспектор ОНДиПР (государственный инспектор Елизовского района по пожарному надзору)

2. Чернов Николай Эдуардович – дознаватель отделения административной практики и дознания

(государственный инспектор Елизовского района по пожарному надзору)

(указывается фамилия, имя, отчество (при наличии), должность инспектора (инспекторов, в том числе руководители группы инспекторов), управленческого (уполномоченного) на проведение выездной проверки. При этом инспектор (инспекторы) после принятия решения о проведении выездной проверки, такой инспектор (инспекторы) указывается (указываются), если его (их) задача была проведена после начала выездной проверки)

**4. Выездная проверка проведена в отношении:**

соблюдения контролируемыми лицами требований пожарной безопасности в зданиях, помещениях, сооружениях, на линейных объектах, территориях, земельных участках, которыми контролируемыми лица владеют и (или) пользуются и к которым предъявляются требования пожарной безопасности, а также оценка их соответствия требованиям пожарной безопасности

(указывается объект контроля в соответствии с положением о виде контроля)

**5. Выездная проверка была проведена по адресу (местоположению):**

1. край Камчатский, р-н Елизовский, с Сосновка, ул Центральная, Дом 1

(указывается адрес (местоположение) места осуществления контролируемым лицом деятельности или адрес (местоположение) помещения или объекта контроля, в отношении которых проводится выездная проверка)

**6. Контролируемое лицо, которому вручается предписание:**

Муниципальное казенное учреждение культуры "Сельский дом культуры с. Сосновка" ИНН 4105026910

(указывается фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или индивидуальное наименование организации, их индивидуальные номера идентификации, адрес организации (ее филиала, представительства, обособленных структурных подразделений), ответственность за соответствие обязательным требованиям объекта контроля, в отношении которого вручается предписание)

**7. Выездная проверка проведена в следующие сроки:**

с «10» августа 2023 года, 12 час. 00 мин.

по «10» августа 2023 года, 14 час. 00 мин.

(указывается дата и время фактического начала выездной проверки, а также дата и время фактического окончания выездной проверки, при необходимости указывается часовой пояс)

**Срок непосредственного взаимодействия с контролируемым лицом составил:**

02 час 00 минут (часы, минуты)

(указывается срок (часы, минуты), в пределах которого осуществлялось непосредственное взаимодействие с контролируемым лицом по назначению контролирующего лица)

**8. В целях исполнения предписания контролируруемому лицу необходимо устранить следующие нарушения:**

- 1.7 При эксплуатации эвакуационных путей и выходов руководитель организации не обеспечил соблюдение проектных решений (в части освещенности, количества, размеров и объемно-планировочных решений эвакуационных путей и выходов, а также наличия на путях эвакуации знаков пожарной безопасности) в соответствии с требованиями части 4 статьи 4 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" (отсутствуют знаки, обозначающие ручные пожарные извещатели, обозначающие места размещения огнетушителей, знаки эвакуации), (п. 23 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утверждены Постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479 «О противопожарном режиме»));

**Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:**

Пункт: 23. Постановление Правительства Российской Федерации 1479 от 09/16/2020 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»

**Нарушенное обязательное требование:**

При эксплуатации эвакуационных путей и выходов руководитель организации обеспечивает соблюдение проектных решений (в части освещенности, количества, размеров и объемно-планировочных решений эвакуационных путей и выходов, а также наличия на путях эвакуации знаков пожарной безопасности) в соответствии с требованиями части 4 статьи 4 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности".

**Срок устранения нарушения:**

06.09.2023

2. Руководитель организации не обеспечил ведение и внесение информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты (п.17(1) Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утверждены Постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479 «О противопожарном режиме»));

**Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:**

Пункт: 17(1). Постановление Правительства Российской Федерации 1479 от 09/16/2020 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»

**Нарушенное обязательное требование:**

Руководитель организации обеспечивает ведение и внесение информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты. Допускается ведение журнала эксплуатации систем противопожарной защиты в электронном виде. Форма ведения журнала эксплуатации систем противопожарной защиты определяется руководителем объекта защиты.

**Срок устранения нарушения:**

06.09.2023

3. Отсутствует программа проведения противопожарных инструктажей, разработанная в соответствии с приказом МЧС России от 18 ноября 2021 г. № 806 «Об определении порядка, видов, сроков обучения лиц, осуществляющих трудовую и служебную деятельность в организациях, по программам противопожарного инструктажа, требований к содержанию указанных программ и категорий лиц, проходящих обучение по дополнительным профессиональным программам в области пожарной безопасности», (п.3 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утверждены Постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479 «О противопожарном режиме»)), п.1. приложения №1 Приказа МЧС России от 18 ноября 2021 г. №806 «Об определении порядка, видов, сроков обучения лиц, осуществляющих трудовую или служебную деятельность в организациях, по программам противопожарного инструктажа, требований к содержанию указанных программ и категорий лиц, проходящих обучение по дополнительным профессиональным программам в области пожарной безопасности»;

**Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:**

Пункт: 3. Постановление Правительства Российской Федерации 1479 от 09/16/2020 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»

**Нарушенное обязательное требование:**

Лица допускаются к работе на объекте защиты только после прохождения обучения мерам пожарной безопасности. Обучение лиц мерам пожарной безопасности осуществляется по программам противопожарного инструктажа или дополнительным профессиональным программам. Порядок и сроки обучения лиц мерам пожарной безопасности определяются руководителем организации с учетом требований нормативных правовых актов Российской Федерации.

**Срок устранения нарушения:**

06.09.2023

4. 4. При эксплуатации эвакуационных путей, эвакуационных и аварийных выходов запрещается устраивать в тамбурах выходов из зданий (за исключением квартир и индивидуальных жилых домов) сушилки и вешалки для одежды, гардеробы, а также хранить (в том числе временно) инвентарь и материалы (в тамбуре расположен строительный мусор), п.п в, п. 27 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утверждены Постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479 «О противопожарном режиме»);

**Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:**

Пункт: 27. Постановление Правительства Российской Федерации 1479 от 09/16/2020 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»

**Нарушенное обязательное требование:**

При эксплуатации эвакуационных путей, эвакуационных и аварийных выходов запрещается: а) устраивать на путях эвакуации пороги (за исключением порогов в дверных проемах), устанавливать раздвижные и подъемно-опускные двери и ворота без возможности вручную открыть их изнутри и заблокировать в открытом состоянии, вращающиеся двери и турникеты, а также другие устройства, препятствующие свободной эвакуации людей, при отсутствии иных (дублирующих) путей эвакуации либо при отсутствии технических решений, позволяющих вручную открыть и заблокировать в открытом состоянии указанные устройства. Допускается в дополнение к ручному способу применен автоматического или дистанционного способа открывания и блокирования устройств; б) размещать мебель (за исключением сидячих мест для ожидания) и предметы (за исключением технологического, выставочного и другого оборудования) на путях эвакуации, у дверей эвакуационных и аварийных выходов, в переходах между секциями, у выходов на крышу (покрытые), а также демонтировать лестницы, поэтажно соединяющие балконы и лоджии, лестницы в помещениях, блокировать люки на балконах и лоджиях квартир; в) устраивать в тамбурах выходов из зданий (за исключением квартир и индивидуальных жилых домов) сушилки и вешалки для одежды, гардеробы, а также хранить (в том числе временно) инвентарь и материалы; г) фиксировать самозакрывающиеся двери лестничных клеток, коридоров, холлов и тамбуров в открытом положении (если для этих целей не используются устройства, автоматически сбрасывающие при пожаре), а также снимать их; д) изменять направление открывания дверей, за исключением дверей, открывание которых не нормируется или к которым предъявляются иные требования.

**Срок устранения нарушения:**

06.09.2023

5. 5. Инструкция о мерах пожарной безопасности разрабатывается на основе настоящих Правил и нормативно правовых актов по пожарной безопасности, исходя из специфики пожарной опасности зданий, сооружений, помещений, технологических процессов, технологического и производственного оборудования (в инструкции о мерах пожарной безопасности указан действующий приказ МЧС России от 12 декабря 2007 г. № 645 «Об утверждении норм пожарной безопасности «Обучение мерам пожарной безопасности работников организаций» (п.392 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утверждены Постановлением Правительства РФ от 16 сентября



2020 г. № 1479 «О противопожарном режиме»);

**Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:**

Пункт: 392. Постановление Правительства Российской Федерации 1479 от 09/16/2020 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»

**Нарушенное обязательное требование:**

Инструкция о мерах пожарной безопасности разрабатывается на основе настоящих Правил и нормативных правовых актов по пожарной безопасности, исходя из специфики пожарной опасности зданий, сооружений, помещений, технологических процессов, технологического и производственного оборудования

**Срок устранения нарушения:**

06.09.2023

6. Помещение здания на 2 этаже не оборудовано автоматической установкой пожарной сигнализации, п. 1 ч. 2 ст. 1, ч. 1 ст. 6 ФЗ № 123, п. 4.1, п. 4.2 СП 486.1311500.2020 «Системы противопожарной защиты. Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и системами пожарной сигнализации. Требования пожарной безопасности»;

**Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:**

Часть: 1, Глава: 1, Статья: 6, Пункт: 1. Федеральный закон 123-ФЗ от 07/22/2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»

**Нарушенное обязательное требование:**

Пожарная безопасность объекта защиты считается обеспеченной при выполнении в полном объеме требований пожарной безопасности, установленных настоящим Федеральным законом, а также выполнены требования пожарной безопасности, содержащиеся в нормативных документах по пожарной безопасности, указанных в пункте 1 части 3 статьи 4 настоящего Федерального закона

**Срок устранения нарушения:**

06.09.2023

7. На двери чердачного помещения не размещена информация о месте хранения ключей (п. 18 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утверждены Постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479 «О противопожарном режиме»));

**Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:**

Пункт: 18. Постановление Правительства Российской Федерации 1479 от 09/16/2020 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»

**Нарушенное обязательное требование:**

Приемы у оконных проемов подвальных и цокольных этажей зданий (сооружений) должны быть очищены от мусора и посторонних предметов. Двери (люки) чердачных помещений, а также технических этажей, подполий и подвалов, в которых по условиям технологии не предусмотрено постоянное пребывание людей, закрываются на замок. На дверях (люках) указанных помещений размещается информация о месте хранения ключей.

**Срок устранения нарушения:**

06.09.2023

8. На объектах защиты запрещается устраивать на лестничных клетках кладовые и другие подсобные помещения, а также хранить под лестничными маршами и на лестничных площадках вещи, мебель, оборудование и другие горючие материалы; (под лестницей, ведущей на 2 этаж допущено хранение строительного мусора, (п.п «к» п. 16 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утверждены Постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479 «О противопожарном режиме»));

**Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:**

Пункт: 16, Подпункт: к. Постановление Правительства Российской Федерации 1479 от 09/16/2020 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»

**Нарушенное обязательное требование:**

Устраивать в лестничных клетках кладовые и другие подсобные помещения, а также хранить под лестничными маршами и площадками вещи, мебель, оборудование и другие предметы, выполненные из горючих материалов

**Срок устранения нарушения:**

06.09.2023

9. Запоры (замки) на дверях эвакуационных выходов должны обеспечивать возможность их свободного открывания изнутри без ключа. (Эвакуационный выход из зрительного зала закрывается ключом) (п.26 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утверждены Постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479 «О противопожарном режиме»));

**Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:**

Пункт: 26. Постановление Правительства Российской Федерации 1479 от 09/16/2020 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»

**Нарушенное обязательное требование:**

Запоры (замки) на дверях эвакуационных выходов из поэтажных коридоров, холлов, фойе, вестибюлей, лестничных клеток, залов помещений, за исключением объектов защиты, для которых установлен особый режим содержания помещений (охраны, обеспечения безопасности), должны обеспечивать возможность их свободного открывания изнутри без ключа. Для объектов защиты, для которых установлен особый режим содержания помещений (охраны, обеспечения безопасности), не допускающий открывания дверей таких помещений изнутри, должно обеспечиваться автоматическое открывание запоров дверей эвакуационных выходов по сигналу систем противопожарной защиты здания и (или) дистанционно сотрудником (работником), осуществляющим круглосуточную охрану. Руководитель организации, а также дежурный персонал на объекте защиты, на котором возник пожар, обеспечивают подразделением пожарной охраны доступ в любые помещения для целей эвакуации и спасения людей, ограничения распространения, локализации и тушения пожара.

**Срок устранения нарушения:**

06.09.2023

10. На объекте защиты с массовым пребыванием людей руководитель организации обеспечивает проведение не реже 1 раза в полугодие практических тренировок по эвакуации лиц, осуществляющих свою деятельность на объекте защиты с массовым пребыванием людей, а также посетителей, покупателей, других лиц, находящихся в здании, сооружении (тренировки не проводятся) (п.9 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утверждены Постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479 «О противопожарном режиме»));

Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:

Пункт: 9. Постановление Правительства Российской Федерации 1479 от 09/16/2020 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»

Нарушенное обязательное требование:

На объекте защиты с массовым пребыванием людей руководитель организации обеспечивает проведение не реже 1 раза в полугодие практических тренировок по эвакуации лиц, осуществляющих свою деятельность на объекте защиты с массовым пребыванием людей, а также посетителей, покупателей, других лиц, находящихся в здании, сооружении

Срок устранения нарушения:

06.09.2023

11. При эксплуатации объекта защиты руководитель организации обеспечивает соблюдение проектных решений в отношении пределов огнестойкости строительных конструкций и инженерного оборудования, осуществляет проверку состояния огнезащитного покрытия строительных конструкций и инженерного оборудования в соответствии с нормативными документами по пожарной безопасности, а также технической документацией изготовителя средства огнезащиты и (или) производителя огнезащитных работ (не произведена огнезащитная обработка чердачного помещения) (п.13 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утверждены Постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479 «О противопожарном режиме»));

Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:

Пункт: 13. Постановление Правительства Российской Федерации 1479 от 09/16/2020 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»

Нарушенное обязательное требование:

При эксплуатации объекта защиты руководитель организации обеспечивает соблюдение проектных решений в отношении пределов огнестойкости строительных конструкций и инженерного оборудования, осуществляет проверку состояния огнезащитного покрытия строительных конструкций и инженерного оборудования в соответствии с нормативными документами по пожарной безопасности, а также технической документацией изготовителя средства огнезащиты и (или) производителя огнезащитных работ. Указанная документация хранится на объекте защиты. При отсутствии в технической документации сведений о периодичности проверки проверка проводится не реже 1 раза в год. По результатам проверки составляется акт (протокол) проверки состояния огнезащитного покрытия с указанием места (мест) с наличием повреждений огнезащитного покрытия, описанием характера повреждений (при наличии) и рекомендуемых сроков их устранения. Руководитель организации обеспечивает устранение повреждений огнезащитного покрытия строительных конструкций, инженерного оборудования объектов защиты. В случае окончания гарантийного срока эксплуатации огнезащитного покрытия в соответствии с технической документацией изготовителя средства огнезащиты и (или) производителя огнезащитных работ руководитель организации обеспечивает проведение повторной обработки конструкций и инженерного оборудования объектов защиты или ежегодное проведение испытаний либо обоснований расчетно-аналитическими методами, подтверждающими соответствие конструкций и инженерного оборудования требованиям пожарной безопасности.

Срок устранения нарушения:

06.09.2023

12. Не организовано не реже 1 раза в 5 лет металлических наружных открытых лестниц, предназначенных для эвакуации людей из зданий и сооружений при пожаре, пп. б) п.17 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утверждены Постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479 «О противопожарном режиме»);

Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:

Пункт: 17, Подпункт: б. Постановление Правительства Российской Федерации 1479 от 09/16/2020 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»

Нарушенное обязательное требование:


организуют не реже 1 раза в 5 лет проведение эксплуатационных испытаний пожарных лестниц, металлических наружных открытых лестниц, предназначенных для эвакуации людей из зданий и сооружений при пожаре, ограждений на крышах с составлением соответствующего протокола испытаний и внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты

Срок устранения нарушения:

06.09.2023

(указываются выявленные нарушения обязательных требований (с указанием обязательного требования, нормативного правового акта и его структурной единицы, которым установлено нарушение обязательного требования, сведений, являющихся доказательствами нарушения обязательного требования), требований, содержащихся в разрешительных документах, с указанием реквизитов разрешительных документов, требований документов, исполнители которых являются обязательными в соответствии с законодательством Российской Федерации, ранее принятого решения контрольного (надзорного) органа, являющегося предметом выездной проверки, срок устранения нарушения)

Инспектор ОНДиПР (государственный инспектор Елизовского района по пожарному надзору) Липатов Алексей Александрович



(должность, фамилия, инициалы руководителя, заместителя руководителя органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля, иного должностного лица, подписавшего предписание)

Липатов Алексей Александрович - инспектор ОНДиПР (государственный инспектор Елизовского района по пожарному надзору), телефон: 89964240723, e-mail:

(фамилия, имя, отчество (полностью - при наличии) и должность должностного лица, непосредственно выполняющего проект предписания, контактный телефон, электронный адрес (при наличии))

Отметка об ознакомлении или об отказе от ознакомления (дата и время) контролируемых лиц или их представителей с предписанием о проведении выездной проверки:

Александров Е.А. - директор 16.08.2023 г.

(фамилия, имя, отчество (полностью - при наличии) должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, индивидуального предписания)

«16» часов «00» минут «16» 08 2023 г.

Отметка о направлении предписания в электронном виде (адрес электронной почты), в том числе через личный кабинет на специализированном электронном портале

(указывается способ и дата направления предписания)

В случае несогласия с настоящим предписанием Вы можете обжаловать его в течение 10 рабочих дней с момента получения предписания (статья 40 Федерального закона «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации») с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг (функций), перейдя по ссылке <https://knd.gosuslugi.ru/> или с помощью QR-кода

