



**ПРОКУРАТУРА  
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ**

**Прокуратура Камчатского края**

**Елизовская городская прокуратура**

Завойко ул., д. 22, г. Елизово  
Камчатский край, 684010

Директору МКУК «Сельский дом  
культуры с. Сосновка»

Гречишниковой Е.А.

ул. Центральная, 1, с. Сосновка,  
Камчатский край, 684033

10.08.2023 №07-02-2023/Прдп262-23-20300004

## **ПРЕДСТАВЛЕНИЕ**

об устранении нарушений  
федерального законодательства

Елизовской городской прокуратурой проведена в рамках поручения прокуратуры края от 28.07.2023 № 7-19-2023 проверка соблюдения требований законодательства об антитеррористической защищенности и пожарной безопасности МКУК «Сельский дом культуры с. Сосновка», по результатам которой установлены следующие нарушения.

В соответствии со статьями 2 и 3 Федерального закона от 06.03.2006 № 35-ФЗ «О противодействии терроризму» противодействие терроризму в Российской Федерации основывается на следующих основных принципах: обеспечение и защита основных прав и свобод человека и гражданина; законность; приоритет защиты прав и законных интересов лиц, подвергающихся террористической опасности; системность и комплексное использование политических, информационно-пропагандистских, социально экономических, правовых, специальных и иных мер противодействия терроризму; приоритет мер предупреждения терроризма.

Противодействие терроризму - деятельность органов государственной власти и органов местного самоуправления, а также физических и юридических лиц по: предупреждению терроризма, в том числе по выявлению и последующему устранению причин и условий, способствующих совершению террористических актов (профилактика терроризма); выявлению, предупреждению, пресечению, раскрытию и расследованию террористического акта (борьба с терроризмом) и др.

Антитеррористическая защищенность объекта (территории) - состояние защищенности здания, строения, сооружения, иного объекта, места массового

Елизовская городская прокуратура

№ 07-02-2023/Прдп262-23-20300004

пребывания людей, препятствующее совершению террористического акта. При этом под местом массового пребывания людей понимается территория общего пользования поселения или городского округа, либо специально отведенная территория за их пределами, либо место общего пользования в здании, строении, сооружении, на ином объекте, на которых при определенных условиях может одновременно находиться более пятидесяти человек.

В соответствии с пунктом 4 части 2 статьи 5 Закона № 35-ФЗ Правительство Российской Федерации устанавливает обязательные для выполнения требования к антитеррористической защищенности объектов (территорий), категории объектов (территорий), порядок разработки указанных требований и контроля за их выполнением, порядок разработки и форму паспорта безопасности таких объектов (территорий).

Постановлением Правительства РФ от 11.02.2017 № 176 утверждены Требования к антитеррористической защищенности объектов (территорий) в сфере культуры и формы паспорта безопасности этих объектов (территорий) (далее – Требования).

Елизовской городской прокуратурой в ходе проведенной проверки здания МКУК «Сельский дом культуры с. Сосновка», расположенного по адресу: ул. Центральная, 1, с. Сосновка установлено, что в 2021 году на объекте проводилось обследование и категорирование, 24.03.2021 изготовлен и подписан паспорт безопасности; объекту присвоена 3 категория опасности.

Согласно подп. «з» п. 25 Требований, в целях обеспечения необходимой степени антитеррористической защищенности объектов (территорий) независимо от присвоенной им категории осуществляются следующие мероприятия: оборудование объектов (территорий) системами экстренного оповещения работников и посетителей объектов (территорий) о потенциальной угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайной ситуации.

В нарушение подп. «з» п. 25 Требований, на объекте - МКУК «Сельский дом культуры с. Сосновка» отсутствует система экстренного оповещения работников и посетителей объектов (территорий) о потенциальной угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайной ситуации.

Также в ходе проверки в МКУК «Сельский дом культуры с. Сосновка» выявлены нарушения законодательства о пожарной безопасности, а именно:

1. В нарушение п. 23 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 «О противопожарном режиме» (далее – Правила) отсутствуют знаки, обозначающие ручные пожарные извещатели, обозначающие места размещения огнетушителей, знаки эвакуации);

2. В нарушение п.17(1) Правил руководитель организации не обеспечил ведение и внесение информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты;

3. В нарушение п.3 Правил, п.1 приложения № 1 Приказа МЧС России от 18.11.2021 № 806 «Об определении порядка, видов, сроков обучения лиц, осуществляющих трудовую или служебную деятельность в организациях, по

программам противопожарного инструктажа, требований к содержанию указанных программ и категорий лиц, проходящих обучение по дополнительным профессиональным программам в области пожарной безопасности» на объекте отсутствует программа проведения противопожарных инструктажей, разработанная в соответствии с приказом МЧС России от 18.11.2021 № 806;

4. В нарушение подп. «в» п. 27 Правил в тамбуре выхода из здания расположен строительный мусор;

5. В нарушение п. 392 Правил, в инструкции о мерах пожарной безопасности указан недействующий приказ МЧС России от 12.12.2007 № 645 «Об утверждении норм пожарной безопасности «Обучение мерам пожарной безопасности работников организаций»;

6. В нарушение п. 1 ч. 2 ст. 1, ч. 1 ст. 6 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п.п. 4.1, 4.2 СП 486.1311500.2020 «Системы противопожарной защиты. Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и системами пожарной сигнализации. Требования пожарной безопасности» помещение здания на 2 этаже не оборудовано автоматической установкой пожарной сигнализации;

7. В нарушение п. 18 Правил на двери чердачного помещения не размещена информация о месте хранения ключей;

8. В нарушение подп. «к» п. 16 Правил, под лестницей, ведущей на 2 этаж допущено хранение строительного мусора;

9. В нарушение п. 26 Правил, эвакуационный выход из зрительного зала закрывается ключом;

10. В нарушение п. 9 Правил, на объекте не проводятся тренировки по эвакуации лиц, осуществляющих свою деятельность на объекте защиты с массовым пребыванием людей, а также посетителей, покупателей, других лиц, находящихся в здании, сооружении;

11. В нарушение п. 13 Правил, не произведена огнезащитная обработка чердачного помещения;

12. В нарушение подп. «б» п. 17 Правил, на объекте не организовано проведение эксплуатационных испытаний металлических наружных открытых лестниц, предназначенных для эвакуации людей из зданий и сооружений при пожаре.

Указанные факты свидетельствуют о том, что существующая на объекте система мер антитеррористической защищенности и пожарной безопасности находится в неудовлетворительном состоянии, что может привести к причинению вреда или возникновению угрозы причинения вреда жизни и здоровью людей, в том числе детей, посещающих данное учреждение.

В целях недопущения совершения террористических актов, которые могут представлять собой реальную опасность и угрозу жизни и здоровью неограниченного количества людей, необходимо незамедлительно принять меры к минимизации возможности террористических проявлений и устранению выявленных нарушений.

Указанные нарушения были допущены вследствие ненадлежащего исполнения своих должностных обязанностей со стороны должностных лиц МКУК «Сельский дом культуры с. Сосновка», а также отсутствия контроля со стороны руководства организации.

Руководствуясь ст.ст. 22, 24, 27 Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации»,

**ТРЕБУЮ:**

1. Безотлагательно рассмотреть настоящее представление и принять конкретные меры к устранению нарушений закона, причин и условий, им способствующих.

2. Предлагаю рассмотреть вопрос о привлечении виновных лиц к ответственности лиц.

3. О дате, времени и месте рассмотрения представления заблаговременно уведомить Елизовскую городскую прокуратуру для обеспечения участия представителя прокуратуры в его рассмотрении.

4. О результатах рассмотрения представления и принятых мерах письменно уведомить прокуратуру в установленный законом месячный срок со дня внесения.

И.о. прокурора

советник юстиции

А.С. Волосюк

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат 3A7F33F81F8069F436FBCE638EAA2754

Владелец **Волосюк Антон Сергеевич**

Действителен с 19.10.2022 по 12.01.2024